					Tipologia Segnale	Antenna radio microfoni	Audio Ingressi	Audio Uscite	DMX512 Ingressi	DMX512 Uscite	DMX512 Uscite	Video 12G-SDI	CAT6A S/FTP	Loudspeaker 4x4mmq	Fibra OM4	Dimmerate 230V 15A 3kW	Dimmerate 230V 15A 3kW	Prese di servizio 230V 16A	Prese di servizio 230V 16A	Linee di alimentazione 230V 20A (Amplificatori)	Prese di servizio 230V 16A	Linea di alimentazione 400V/ 125A
					Tipologia Connettore	NBB75DFIB	NC3FD-L-B-1	NC3MD-L-BAG-1	NC5MD-L-BAG-1	NC5FD-L-BAG-1	LKS Data	NBB75DFIX	NE8FDX-Y6-B	NL4MP-UC	NO2-4FDW-A	CEE 16A	LKS Data	CEE 16A	Derivazione libera	Derivazione libera	Bipasso 16A	CEE 125A 5P
					Tipologia Cavo	Times Microwave LMR400-FR	Eurocable CVS LKDMX S HF CCA	Eurocable CVS LKDMX S HF CCA	Eurocable CVS LKDMX S HF CCA	Eurocable CVS LKDMX S HF CCA	Eurocable CVS LKDMX S HF CCA	Belden 4694ELW	Commscope 884045438/32	FG16OM16 4G neri numerati	Cavo OM4 terminato LC-LC	FG16OM16 3G	6x FG16OM16 3G	FG16OM16 3G	FG16OM16 3G	FG16OM16 3G	FG16OM16 3G	FG16OM16 5G
					Destinazione	RK02	RK02	RK02	RK02	RK02	RK02	RK02	RK01	RK02	RK01	Quadro di Spinamento	Quadro di Spinamento	Q.E.G.	Q.E.G.	Q.E.G.	Q.E.G.	Q.E.G.
PLB	Tipologia	Descrizione	Posizione	Tipologia montaggio	Altezza (cm) da quota +0.00																	
01	A	Regia fondo sala	Fondo Sala	pavimento	3,02	0	2	2	2	0	0	4	8	0	1	0	0	0	0	0	2	0
02	A	Servizi tecnici	Centro Sala Sx	pavimento	0.05	0	2	2	2	0	0	4	8	0	1	0	0	0	0	0	2	0
03	A	Servizi tecnici	Centro Sala Dx	pavimento	0.05	0	2	2	2	0	0	4	8	0	1	0	0	0	0	0	2	0
04	B	Front Fills	Fronte Palco Centro	pavimento	-0,63	0	0	0	0	0	0	4	6	4	0	0	0	0	0	0	2	0
05	D	Servizi tecnici palco	Palco Dx	parete	0,63	0	2	2	2	2	0	2	4	2	0	6	0	0	0	0	2	0
06	D	Servizi tecnici palco	Palco Dx	parete	0,63	0	2	2	2	2	0	2	4	2	0	6	0	0	0	0	2	0
07	D	Servizi tecnici palco	Fondo Palco	parete	0,63	0	2	2	2	2	0	2	4	2	0	6	0	0	0	0	2	0
08	D	Servizi tecnici palco	Fondo Palco	parete	0,63	0	2	2	2	2	0	2	4	2	0	6	0	0	0	0	2	0
09	D	Servizi tecnici palco	Palco Sx	parete	0,63	0	2	2	2	2	0	2	4	2	0	6	0	0	0	0	2	0
10	D	Servizi tecnici palco	Palco Sx	parete	0,63	0	2	2	2	2	0	2	4	2	0	6	0	0	0	0	2	0
11	C	Speakers L	Parete Sx	parete	-0.75	0	0	2	0	0	0	0	1	3	0	0	0	2	0	0	0	0
12	F	Servizi Americane	parete	parete	2.45	0	1	2	0	1	0	2	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0
13	G	Servizi Americane	soffitto	soffitto	7.96	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
14	F	Servizi Americane	parete	parete	3,30	0	1	2	0	1	0	2	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0
15	G	Servizi Americane	soffitto	soffitto	7.96	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
16	F	Servizi Americane	parete	parete	3,30	0	1	2	0	1	0	2	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0
17	G	Servizi Americane	soffitto	soffitto	7.96	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
18	F	Servizi Americane	parete	parete	2.45	0	1	2	0	1	0	2	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0
19	G	Servizi Americane	soffitto	soffitto	7.96	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
20	C	Speakers R	Parete Dx	parete	-0.75	0	0	2	0	0	0	0	1	3	0	0	0	2	0	0	0	0
21	E	Servizi Americane	Ballatoio Dx	esterno ballatoio	12,50	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
22	G	Servizi Americane	Ballatoio Dx	esterno ballatoio	12,50	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
23	G	Servizi Americane	Ballatoio Dx	esterno ballatoio	12,50	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
24	G	Servizi Americane	Ballatoio Sx	esterno ballatoio	12,50	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
25	G	Servizi Americane	Ballatoio Sx	esterno ballatoio	12,50	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
26	E	Servizi Americane	Ballatoio Sx	esterno ballatoio	12,50	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
27	H	Antenne radio microfoni	Palcoscenico Dx	parete	6.80	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	H	Antenne radio microfoni	Palcoscenico Sx	parete	6.80	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RK01	Rack dati-Luci	Sottopalco	pavimento	-0.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	RK02	Rack Audio-Video	Sottopalco	pavimento	-0.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0
	RK03	Rack Video	Sottopalco	pavimento	-0.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Q.E.L.	Power Box	Sottopalco	pavimento	-0.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Totale Sala Grande	**2**	**22**	**30**	**18**	**16**	**12**	**36**	**64**	**30**	**3**	**36**	**12**	**8**	**3**	**3**	**20**	**1**

					Tipologia Segnale	Antenna radio microfoni	Audio Ingressi	Audio Uscite	DMX512 Ingressi	DMX512 Uscite	DMX512 Uscite	Video 12G-SDI	CAT6A S/FTP	Loudspeaker 4x4mmq	Fibra OM4	Dimmerate 230V 15A 3kW	Dimmerate 230V 15A 3kW	Prese di servizio 230V 16A	Prese di servizio 230V 16A	Linee di alimentazione 230V 20A (Amplificatori)	Prese di servizio 230V 16A	Linea di alimentazione 400V/ 125A
					Tipologia Connettore	NBB75DFIB	NC3FD-L-B-1	NC3MD-L-BAG-1	NC5MD-L-BAG-1	NC5FD-L-BAG-1	LKS Data	NBB75DFIX	NE8FDX-Y6-B	NL4MP-UC	NO2-4FDW-A	CEE 16A	LKS Data	CEE 16A	Derivazione libera	Derivazione libera	Bipasso 16A	CEE 125A 5P
					Tipologia Cavo	Times Microwave LMR400-FR	Eurocable CVS LKDMX S HF CCA	Eurocable CVS LKDMX S HF CCA	Eurocable CVS LKDMX S HF CCA	Eurocable CVS LKDMX S HF CCA	Eurocable CVS LKDMX S HF CCA	Belden 4694ELW	Commscope 884045438/32	FG16OM16 4G neri numerati	Cavo OM4 terminato LC-LC	FG16OM16 3G	6x FG16OM16 3G	FG16OM16 3G	FG16OM16 3G	FG16OM16 3G	FG16OM16 3G	FG16OM16 5G
					Destinazione	RK04	RK04	RK04	RK04	RK04	RK04	RK06	RK05	RK04	RK04	Quadro di Spinamento	Quadro di Spinamento	Q.E.G.	Q.E.G.	Q.E.G.	Q.E.G.	Q.E.G.
PLB	Tipologia	Descrizione	Posizione	Tipologia montaggio	Altezza (cm) da quota +0.00																	
29	A	Regia fondo sala	Fondo Sala	pavimento	4.63	0	2	2	2	0	0	4	8	0	1	0	0	0	0	0	2	0
30	B	Front Fills	Fronte Palco Centro	pavimento	2.66	0	0	0	0	0	0	4	6	4	0	0	0	0	0	0	2	0
31	D	Servizi tecnici palco	Palco Dx	Parete	3.66	0	2	2	2	2	0	2	4	2	0	6	0	0	0	0	2	0
32	D	Servizi tecnici palco	Palco Dx	parete	3.66	0	2	2	2	2	0	2	4	2	0	6	0	0	0	0	2	0
33	D	Servizi tecnici palco	Palco Dx	Parete	3.66	0	2	2	2	2	0	2	4	2	0	6	0	0	0	0	2	0
34	D	Servizi tecnici palco	Palco Dx	parete	3.66	0	2	2	2	2	0	2	4	2	0	6	0	0	0	0	2	0
35	D	Servizi tecnici palco	Palco Sx	Parete	3.66	0	2	2	2	2	0	2	4	2	0	6	0	0	0	0	2	0
36	D	Servizi tecnici palco	Palco sX	parete	3.66	0	2	2	2	2	0	2	4	2	0	6	0	0	0	0	2	0
37	D	Servizi tecnici palco	Palco Sx	Parete	3.66	0	2	2	2	2	0	2	4	2	0	6	0	0	0	0	2	0
38	F	Servizi Americane	parete	parete	3.66	0	1	2	0	1	0	2	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0
39	A	Servizi sottopalco	Parete Dx	parete	3.66	0	2	2	2	0	0	4	8	0	1	0	0	0	0	0	2	0
40	G	Servizi Americane	Soffitto Sx	soffitto	8.06	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
41	G	Servizi Americane	Soffitto Dx	soffitto	8.06	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	Q.E.L.	Power Box	Sottopalco	pavimento	-0.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	RK04	Rack Audio-Video-Luci-DMX	Sottopalco	pavimento	-0.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
					Totale Sala Piccola	**0**	**19**	**20**	**18**	**15**	**2**	**28**	**52**	**20**	**2**	**42**	**2**	**1**	**1**	**1**	**20**	**1**
					Totale Generale	**2**	**41**	**50**	**36**	**31**	**14**	**64**	**116**	**50**	**5**	**78**	**14**	**9**	**4**	**4**	**40**	**2**

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "OLTRE LA STRADA"

Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia previsto dal DPCM 25/05/16, sottoscritto il 06/03/2017 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Comune di Brescia, registrato dalla Corte dei Conti in data 04/05/2017 Reg.ne - Prev. n. 974

Responsabile Unico del Procedimento: arch. Gianpiero Riboldi

SC.6 _ PROGETTO DI RIGENERAZIONE EDIFICIO IDEAL CLIMA

PROGETTO ESECUTIVO

committenti

Comune di Brescia
Piazza della Loggia 1 - 25123 Brescia
t: +39 030 29771
urbanistica@comune.brescia.it
www.comune.brescia.it

Responsabile Unico del Procedimento:
arch. Gianpiero Riboldi

Centro Teatrale Bresciano
Piazza della Loggia 6 - 25121 Brescia
t: +39 030 2928617
brambilla@centroteatralebresciano.it
www.centroteatralebresciano.it

progettista

Brescia Infrastrutture s.r.l.
Viale Triumplina 14 - 25123 Brescia
t: +39 030 3061400 f: +39 030 3061401
info@bresciainfrastrutture.it - www.bresciainfrastrutture.it

direttore tecnico: ing. Alberto Merlini

responsabile del progetto: arch. Paola Daleffe

coordinatore generale: arch. Camillo Botticini

gruppo di progettazione: arch. Stefano Bordoli
arch. Paolo Livi
ing. Massimo Torquati

strutture: Ingegnere Alessandro Gasparini
Via Cremona 8 - 25100 Brescia

impianti meccanici: Ingegnere Andrea Andreis
via Rodi 1 - 25124 Brescia

impianti elettrici: Perito Industriale Fabio Bolzoni
Via Don Emilio Spada 8 - 25010, Remedello Sopra - BS

acustica Architetto Eleonora Strada
Via Guido Reni 63 - 35134 Padova

scenotecnica: Ingegnere Giorgio Molinari
Via Albert Bruce Sabin, 30 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

elaborato

PROGETTO PRELIMINARE:
TABELLA UTENZE SALA GRANDE E SALA PICCOLA

scala -
data 20/10/2023